



JWWA-GLP045
水道GLP認定

浄水水質検査結果

採水年月日	平成24年12月3日	天候	曇
採水時刻	9:00	気温	6.5
採水場所	霞ヶ浦浄水場 霞ヶ浦浄水池	水温	9.5
検査区分	浄水毎月項目	遊離残留塩素	0.7 mg/L

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値	
基1	一般細菌	0(個/ml)	100 個/ml以下	基30	ホルムアルデヒド	- (mg/L)	0.08 mg/L以下	
基2	大腸菌(定性)	不検出	検出されないこと	基31	亜鉛及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下	
基3	カドミウム及びその化合物	- (mg/L)	0.003 mg/L以下	基32	アルミニウム及びその化合物	0.05 (mg/L)	0.2 mg/L以下	
基4	水銀及びその化合物	- (mg/L)	0.0005 mg/L以下	基33	鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下	
基5	セレン及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基34	銅及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下	
基6	鉛及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基35	ナトリウム及びその化合物	- (mg/L)	200 mg/L以下	
基7	ヒ素及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基36	マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下	
基8	六価クロム化合物	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基37	塩化物イオン	37.1 (mg/L)	200 mg/L以下	
基9	シアン化物イオン及び塩化シアン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	72.1 (mg/L)	300 mg/L以下	
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- (mg/L)	10 mg/L以下	基39	蒸発残留物	176 (mg/L)	500 mg/L以下	
基11	フッ素及びその化合物	- (mg/L)	0.8 mg/L以下	基40	陰イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.2 mg/L以下	
基12	ホウ素及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下	基41	ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下	
基13	四塩化炭素	- (mg/L)	0.002 mg/L以下	基42	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下	
基14	1,4-ジオキサン	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基43	非イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.02 mg/L以下	
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	(mg/L)	0.04 mg/L以下	基44	フェノール類	- (mg/L)	0.005 mg/L以下
					基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.6 (mg/L)	3 mg/L以下
基16	ジクロロメタン	- (mg/L)	0.02 mg/L以下	基46	pH値	7.11	5.8以上8.6以下	
基17	テトラクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基47	味	異常なし	異常でないこと	
基18	トリクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基48	臭気	異常なし	異常でないこと	
基19	ベンゼン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基49	色度	0 (度)	5度以下	
基20	塩素酸	- (mg/L)	0.6 mg/L以下	基50	濁度	0.1未満 (度)	2度以下	
基21	クロロ酢酸	- (mg/L)	0.02 mg/L以下					
基22	クロロホルム	- (mg/L)	0.06 mg/L以下					
基23	ジクロロ酢酸	- (mg/L)	0.04 mg/L以下					
基24	ジブromクロロメタン	- (mg/L)	0.1 mg/L以下					
基25	臭素酸	- (mg/L)	0.01 mg/L以下					
基26	総トリハロメタン	- (mg/L)	0.1 mg/L以下					
基27	トリクロロ酢酸	- (mg/L)	0.2 mg/L以下	判定		上記検査項目についてはすべて基準に適合		
基28	ブromジクロロメタン	- (mg/L)	0.03 mg/L以下					
基29	ブromホルム	- (mg/L)	0.09 mg/L以下					

備考) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。



JWWA-GLP045
水道GLP認定

浄水水質検査結果

採水年月日	平成24年12月3日	天候	曇
採水時刻	9:00	気温	6.7
採水場所	阿見浄水場 阿見浄水池	水温	10.1
検査区分	浄水毎月項目	遊離残留塩素	0.6 mg/L

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
基1	一般細菌	0(個/ml)	100 個/ml以下	基30	ホルムアルデヒド	- (mg/L)	0.08 mg/L以下
基2	大腸菌(定性)	不検出	検出されないこと	基31	亜鉛及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下
基3	カドミウム及びその化合物	- (mg/L)	0.003 mg/L以下	基32	アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	- (mg/L)	0.0005 mg/L以下	基33	鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下
基5	セレン及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基34	銅及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基35	ナトリウム及びその化合物	- (mg/L)	200 mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基36	マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下
基8	六価クロム化合物	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基37	塩化物イオン	37.8 (mg/L)	200 mg/L以下
基9	シアン化物イオン及び塩化シアン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	71.6 (mg/L)	300 mg/L以下
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- (mg/L)	10 mg/L以下	基39	蒸発残留物	173 (mg/L)	500 mg/L以下
基11	フッ素及びその化合物	- (mg/L)	0.8 mg/L以下	基40	陰イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.2 mg/L以下
基12	ホウ素及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下	基41	ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基13	四塩化炭素	- (mg/L)	0.002 mg/L以下	基42	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基14	1,4-ジオキサン	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基43	非イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.02 mg/L以下
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.04 mg/L以下	基44	フェノール類	- (mg/L)	0.005 mg/L以下
				基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1 (mg/L)	3 mg/L以下
基16	ジクロロメタン	- (mg/L)	0.02 mg/L以下	基46	pH値	7.28	5.8以上8.6以下
基17	テトラクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基47	味	異常なし	異常でないこと
基18	トリクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基48	臭気	異常なし	異常でないこと
基19	ベンゼン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基49	色度	0 (度)	5度以下
基20	塩素酸	- (mg/L)	0.6 mg/L以下	基50	濁度	0.1未満 (度)	2度以下
基21	クロロ酢酸	- (mg/L)	0.02 mg/L以下				
基22	クロロホルム	- (mg/L)	0.06 mg/L以下				
基23	ジクロロ酢酸	- (mg/L)	0.04 mg/L以下				
基24	ジブロモクロロメタン	- (mg/L)	0.1 mg/L以下				
基25	臭素酸	- (mg/L)	0.01 mg/L以下				
基26	総トリハロメタン	- (mg/L)	0.1 mg/L以下				
基27	トリクロロ酢酸	- (mg/L)	0.2 mg/L以下	判定		上記検査項目についてはすべて基準に適合	
基28	ブロモジクロロメタン	- (mg/L)	0.03 mg/L以下				
基29	ブロモホルム	- (mg/L)	0.09 mg/L以下				

備考) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。



JWWA-GLP045
水道GLP認定

浄水水質検査結果

採水年月日	平成24年12月3日	天候	曇
採水時刻	9:00	気温	3.1
採水場所	利根川浄水場 利根川浄水池	水温	9.0
検査区分	浄水毎月項目	遊離残留塩素	0.4 mg/L

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
基1	一般細菌	0(個/ml)	100 個/ml以下	基30	ホルムアルデヒド	- (mg/L)	0.08 mg/L以下
基2	大腸菌(定性)	不検出	検出されないこと	基31	亜鉛及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下
基3	カドミウム及びその化合物	- (mg/L)	0.003 mg/L以下	基32	アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	- (mg/L)	0.0005 mg/L以下	基33	鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下
基5	セレン及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基34	銅及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基35	ナトリウム及びその化合物	- (mg/L)	200 mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基36	マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下
基8	六価クロム化合物	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基37	塩化物イオン	25.6 (mg/L)	200 mg/L以下
基9	シアン化物イオン及び塩化シアン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	78.6 (mg/L)	300 mg/L以下
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- (mg/L)	10 mg/L以下	基39	蒸発残留物	185 (mg/L)	500 mg/L以下
基11	フッ素及びその化合物	- (mg/L)	0.8 mg/L以下	基40	陰イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.2 mg/L以下
基12	ホウ素及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下	基41	ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基13	四塩化炭素	- (mg/L)	0.002 mg/L以下	基42	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基14	1,4-ジオキサン	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基43	非イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.02 mg/L以下
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.04 mg/L以下	基44	フェノール類	- (mg/L)	0.005 mg/L以下
				基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 (mg/L)	3 mg/L以下
基16	ジクロロメタン	- (mg/L)	0.02 mg/L以下	基46	pH値	7.23	5.8以上8.6以下
基17	テトラクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基47	味	異常なし	異常でないこと
基18	トリクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基48	臭気	異常なし	異常でないこと
基19	ベンゼン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基49	色度	0 (度)	5度以下
基20	塩素酸	- (mg/L)	0.6 mg/L以下	基50	濁度	0.1未満 (度)	2度以下
基21	クロロ酢酸	- (mg/L)	0.02 mg/L以下				
基22	クロロホルム	- (mg/L)	0.06 mg/L以下				
基23	ジクロロ酢酸	- (mg/L)	0.04 mg/L以下				
基24	ジブromクロロメタン	- (mg/L)	0.1 mg/L以下				
基25	臭素酸	- (mg/L)	0.01 mg/L以下				
基26	総トリハロメタン	- (mg/L)	0.1 mg/L以下				
基27	トリクロロ酢酸	- (mg/L)	0.2 mg/L以下	判定		上記検査項目についてはすべて基準に適合	
基28	ブromジクロロメタン	- (mg/L)	0.03 mg/L以下				
基29	ブromホルム	- (mg/L)	0.09 mg/L以下				

備考) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。



JWWA-GLP045
水道GLP認定

浄水水質検査結果

採水年月日	平成24年12月10日	天候	晴
採水時刻	9:00	気温	2.6
採水場所	鹿島浄水場 鹿島浄水池	水温	8.6
検査区分	浄水毎月項目	遊離残留塩素	0.8 mg/L

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
基1 一般細菌	0(個/ml)	100 個/ml以下	基30 ホルムアルデヒド	- (mg/L)	0.08 mg/L以下
基2 大腸菌(定性)	不検出	検出されないこと	基31 亜鉛及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下
基3 カドミウム及びその化合物	- (mg/L)	0.003 mg/L以下	基32 アルミニウム及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基4 水銀及びその化合物	- (mg/L)	0.0005 mg/L以下	基33 鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下
基5 セレン及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基34 銅及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下
基6 鉛及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基35 ナトリウム及びその化合物	- (mg/L)	200 mg/L以下
基7 ヒ素及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基36 マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下
基8 六価クロム化合物	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基37 塩化物イオン	47.3 (mg/L)	200 mg/L以下
基9 シアン化物イオン及び塩化シアン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	84.9 (mg/L)	300 mg/L以下
基10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- (mg/L)	10 mg/L以下	基39 蒸発残留物	184 (mg/L)	500 mg/L以下
基11 フッ素及びその化合物	- (mg/L)	0.8 mg/L以下	基40 陰イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.2 mg/L以下
基12 ホウ素及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下	基41 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基13 四塩化炭素	- (mg/L)	0.002 mg/L以下	基42 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基14 1,4-ジオキサン	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基43 非イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.02 mg/L以下
基15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.04 mg/L以下	基44 フェノール類	- (mg/L)	0.005 mg/L以下
			基45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 (mg/L)	3 mg/L以下
基16 ジクロロメタン	- (mg/L)	0.02 mg/L以下	基46 pH値	7.37	5.8以上8.6以下
基17 テトラクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基47 味	異常なし	異常でないこと
基18 トリクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基48 臭気	異常なし	異常でないこと
基19 ベンゼン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基49 色度	0 (度)	5度以下
基20 塩素酸	- (mg/L)	0.6 mg/L以下	基50 濁度	0.1未満 (度)	2度以下
基21 クロロ酢酸	- (mg/L)	0.02 mg/L以下			
基22 クロロホルム	- (mg/L)	0.06 mg/L以下			
基23 ジクロロ酢酸	- (mg/L)	0.04 mg/L以下			
基24 ジブromクロロメタン	- (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基25 臭素酸	- (mg/L)	0.01 mg/L以下			
基26 総トリハロメタン	- (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基27 トリクロロ酢酸	- (mg/L)	0.2 mg/L以下	判定	上記検査項目についてはすべて基準に適合	
基28 ブロモジクロロメタン	- (mg/L)	0.03 mg/L以下			
基29 ブロモホルム	- (mg/L)	0.09 mg/L以下			

備考) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。



JWWA-GLP045
水道GLP認定

浄水水質検査結果

採水年月日	平成24年12月10日	天候	晴
採水時刻	9:00	気温	2.8
採水場所	鱈川浄水場 鱈川浄水池	水温	8.9
検査区分	浄水毎月項目	遊離残留塩素	0.6 mg/L

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
基1	一般細菌	0(個/ml)	100 個/ml以下	基30	ホルムアルデヒド	- (mg/L)	0.08 mg/L以下
基2	大腸菌(定性)	不検出	検出されないこと	基31	亜鉛及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下
基3	カドミウム及びその化合物	- (mg/L)	0.003 mg/L以下	基32	アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	- (mg/L)	0.0005 mg/L以下	基33	鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下
基5	セレン及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基34	銅及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基35	ナトリウム及びその化合物	- (mg/L)	200 mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基36	マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下
基8	六価クロム化合物	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基37	塩化物イオン	48.0 (mg/L)	200 mg/L以下
基9	シアン化物イオン及び塩化シアン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	84.3 (mg/L)	300 mg/L以下
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- (mg/L)	10 mg/L以下	基39	蒸発残留物	183 (mg/L)	500 mg/L以下
基11	フッ素及びその化合物	- (mg/L)	0.8 mg/L以下	基40	陰イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.2 mg/L以下
基12	ホウ素及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下	基41	ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基13	四塩化炭素	- (mg/L)	0.002 mg/L以下	基42	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基14	1,4-ジオキサン	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基43	非イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.02 mg/L以下
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.04 mg/L以下	基44	フェノール類	- (mg/L)	0.005 mg/L以下
				基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 (mg/L)	3 mg/L以下
基16	ジクロロメタン	- (mg/L)	0.02 mg/L以下	基46	pH値	7.25	5.8以上8.6以下
基17	テトラクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基47	味	異常なし	異常でないこと
基18	トリクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基48	臭気	異常なし	異常でないこと
基19	ベンゼン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基49	色度	0 (度)	5度以下
基20	塩素酸	- (mg/L)	0.6 mg/L以下	基50	濁度	0.1未満 (度)	2度以下
基21	クロロ酢酸	- (mg/L)	0.02 mg/L以下				
基22	クロロホルム	- (mg/L)	0.06 mg/L以下				
基23	ジクロロ酢酸	- (mg/L)	0.04 mg/L以下				
基24	ジブromクロロメタン	- (mg/L)	0.1 mg/L以下				
基25	臭素酸	- (mg/L)	0.01 mg/L以下				
基26	総トリハロメタン	- (mg/L)	0.1 mg/L以下				
基27	トリクロロ酢酸	- (mg/L)	0.2 mg/L以下	判定		上記検査項目についてはすべて基準に適合	
基28	ブromジクロロメタン	- (mg/L)	0.03 mg/L以下				
基29	ブromホルム	- (mg/L)	0.09 mg/L以下				

備考) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。



JWWA-GLP045
水道GLP認定

浄水水質検査結果

採水年月日	平成24年12月17日	天候	曇
採水時刻	9:00	気温	4.7
採水場所	関城浄水場 関城浄水池	水温	9.0
検査区分	浄水毎月項目	遊離残留塩素	0.5 mg/L

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
基1	一般細菌	0(個/ml)	100 個/ml以下	基30	ホルムアルデヒド	- (mg/L)	0.08 mg/L以下
基2	大腸菌(定性)	不検出	検出されないこと	基31	亜鉛及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下
基3	カドミウム及びその化合物	- (mg/L)	0.003 mg/L以下	基32	アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	- (mg/L)	0.0005 mg/L以下	基33	鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下
基5	セレン及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基34	銅及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基35	ナトリウム及びその化合物	- (mg/L)	200 mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基36	マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下
基8	六価クロム化合物	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基37	塩化物イオン	37.1 (mg/L)	200 mg/L以下
基9	シアン化物イオン及び塩化シアン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73.7 (mg/L)	300 mg/L以下
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- (mg/L)	10 mg/L以下	基39	蒸発残留物	162 (mg/L)	500 mg/L以下
基11	フッ素及びその化合物	- (mg/L)	0.8 mg/L以下	基40	陰イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.2 mg/L以下
基12	ホウ素及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下	基41	ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基13	四塩化炭素	- (mg/L)	0.002 mg/L以下	基42	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基14	1,4-ジオキサン	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基43	非イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.02 mg/L以下
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.04 mg/L以下	基44	フェノール類	- (mg/L)	0.005 mg/L以下
				基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2 (mg/L)	3 mg/L以下
基16	ジクロロメタン	- (mg/L)	0.02 mg/L以下	基46	pH値	7.38	5.8以上8.6以下
基17	テトラクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基47	味	異常なし	異常でないこと
基18	トリクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基48	臭気	異常なし	異常でないこと
基19	ベンゼン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基49	色度	0 (度)	5度以下
基20	塩素酸	- (mg/L)	0.6 mg/L以下	基50	濁度	0.1未満 (度)	2度以下
基21	クロロ酢酸	- (mg/L)	0.02 mg/L以下				
基22	クロロホルム	- (mg/L)	0.06 mg/L以下				
基23	ジクロロ酢酸	- (mg/L)	0.04 mg/L以下				
基24	ジブromクロロメタン	- (mg/L)	0.1 mg/L以下				
基25	臭素酸	- (mg/L)	0.01 mg/L以下				
基26	総トリハロメタン	- (mg/L)	0.1 mg/L以下				
基27	トリクロロ酢酸	- (mg/L)	0.2 mg/L以下	判定		上記検査項目についてはすべて基準に適合	
基28	ブromジクロロメタン	- (mg/L)	0.03 mg/L以下				
基29	ブromホルム	- (mg/L)	0.09 mg/L以下				

備考) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。



JWWA-GLP045
水道GLP認定

浄水水質検査結果

採水年月日	平成24年12月17日	天候	曇
採水時刻	9:00	気温	9.9
採水場所	新治浄水場 新治浄水池	水温	8.0
検査区分	浄水毎月項目	遊離残留塩素	0.5 mg/L

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
基1	一般細菌	0(個/ml)	100 個/ml以下	基30	ホルムアルデヒド	- (mg/L)	0.08 mg/L以下
基2	大腸菌(定性)	不検出	検出されないこと	基31	亜鉛及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下
基3	カドミウム及びその化合物	- (mg/L)	0.003 mg/L以下	基32	アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	- (mg/L)	0.0005 mg/L以下	基33	鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下
基5	セレン及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基34	銅及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基35	ナトリウム及びその化合物	- (mg/L)	200 mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基36	マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下
基8	六価クロム化合物	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基37	塩化物イオン	38.4 (mg/L)	200 mg/L以下
基9	シアン化物イオン及び塩化シアン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73.8 (mg/L)	300 mg/L以下
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- (mg/L)	10 mg/L以下	基39	蒸発残留物	164 (mg/L)	500 mg/L以下
基11	フッ素及びその化合物	- (mg/L)	0.8 mg/L以下	基40	陰イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.2 mg/L以下
基12	ホウ素及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下	基41	ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基13	四塩化炭素	- (mg/L)	0.002 mg/L以下	基42	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基14	1,4-ジオキサン	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基43	非イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.02 mg/L以下
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.04 mg/L以下	基44	フェノール類	- (mg/L)	0.005 mg/L以下
				基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.7 (mg/L)	3 mg/L以下
基16	ジクロロメタン	- (mg/L)	0.02 mg/L以下	基46	pH値	7.19	5.8以上8.6以下
基17	テトラクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基47	味	異常なし	異常でないこと
基18	トリクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基48	臭気	異常なし	異常でないこと
基19	ベンゼン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基49	色度	0 (度)	5度以下
基20	塩素酸	- (mg/L)	0.6 mg/L以下	基50	濁度	0.1未満 (度)	2度以下
基21	クロロ酢酸	- (mg/L)	0.02 mg/L以下				
基22	クロロホルム	- (mg/L)	0.06 mg/L以下				
基23	ジクロロ酢酸	- (mg/L)	0.04 mg/L以下				
基24	ジブロモクロロメタン	- (mg/L)	0.1 mg/L以下				
基25	臭素酸	- (mg/L)	0.01 mg/L以下				
基26	総トリハロメタン	- (mg/L)	0.1 mg/L以下				
基27	トリクロロ酢酸	- (mg/L)	0.2 mg/L以下	判定		上記検査項目についてはすべて基準に適合	
基28	ブロモジクロロメタン	- (mg/L)	0.03 mg/L以下				
基29	ブロモホルム	- (mg/L)	0.09 mg/L以下				

備考) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。



JWWA-GLP045
水道GLP認定

浄水水質検査結果

採水年月日	平成24年12月17日	天候	曇
採水時刻	9:00	気温	5.6
採水場所	水海道浄水場 水海道浄水池	水温	7.1
検査区分	浄水毎月項目	遊離残留塩素	0.5 mg/L

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
基1	一般細菌	0(個/ml)	100 個/ml以下	基30	ホルムアルデヒド	- (mg/L)	0.08 mg/L以下
基2	大腸菌(定性)	不検出	検出されないこと	基31	亜鉛及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下
基3	カドミウム及びその化合物	- (mg/L)	0.003 mg/L以下	基32	アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	- (mg/L)	0.0005 mg/L以下	基33	鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下
基5	セレン及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基34	銅及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基35	ナトリウム及びその化合物	- (mg/L)	200 mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基36	マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下
基8	六価クロム化合物	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基37	塩化物イオン	31.8 (mg/L)	200 mg/L以下
基9	シアン化物イオン及び塩化シアン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	90.9 (mg/L)	300 mg/L以下
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- (mg/L)	10 mg/L以下	基39	蒸発残留物	201 (mg/L)	500 mg/L以下
基11	フッ素及びその化合物	- (mg/L)	0.8 mg/L以下	基40	陰イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.2 mg/L以下
基12	ホウ素及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下	基41	ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基13	四塩化炭素	- (mg/L)	0.002 mg/L以下	基42	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基14	1,4-ジオキサン	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基43	非イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.02 mg/L以下
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.04 mg/L以下	基44	フェノール類	- (mg/L)	0.005 mg/L以下
				基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 (mg/L)	3 mg/L以下
基16	ジクロロメタン	- (mg/L)	0.02 mg/L以下	基46	pH値	7.12	5.8以上8.6以下
基17	テトラクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基47	味	異常なし	異常でないこと
基18	トリクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基48	臭気	異常なし	異常でないこと
基19	ベンゼン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基49	色度	0 (度)	5度以下
基20	塩素酸	- (mg/L)	0.6 mg/L以下	基50	濁度	0.1未満 (度)	2度以下
基21	クロロ酢酸	- (mg/L)	0.02 mg/L以下				
基22	クロロホルム	- (mg/L)	0.06 mg/L以下				
基23	ジクロロ酢酸	- (mg/L)	0.04 mg/L以下				
基24	ジブロモクロロメタン	- (mg/L)	0.1 mg/L以下				
基25	臭素酸	- (mg/L)	0.01 mg/L以下				
基26	総トリハロメタン	- (mg/L)	0.1 mg/L以下				
基27	トリクロロ酢酸	- (mg/L)	0.2 mg/L以下	判定		上記検査項目についてはすべて基準に適合	
基28	ブロモジクロロメタン	- (mg/L)	0.03 mg/L以下				
基29	ブロモホルム	- (mg/L)	0.09 mg/L以下				

備考) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。



JWWA-GLP045
水道GLP認定

浄水水質検査結果

採水年月日	平成24年12月10日	天候	晴
採水時刻	9:00	気温	1.2
採水場所	水戸浄水場 水戸浄水池	水温	10.0
検査区分	浄水毎月項目	遊離残留塩素	0.7 mg/L

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値	
基1	一般細菌	0(個/ml)	100 個/ml以下	基30	ホルムアルデヒド	- (mg/L)	0.08 mg/L以下	
基2	大腸菌(定性)	不検出	検出されないこと	基31	亜鉛及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下	
基3	カドミウム及びその化合物	- (mg/L)	0.003 mg/L以下	基32	アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)	0.2 mg/L以下	
基4	水銀及びその化合物	- (mg/L)	0.0005 mg/L以下	基33	鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下	
基5	セレン及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基34	銅及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下	
基6	鉛及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基35	ナトリウム及びその化合物	- (mg/L)	200 mg/L以下	
基7	ヒ素及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基36	マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下	
基8	六価クロム化合物	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基37	塩化物イオン	17.3 (mg/L)	200 mg/L以下	
基9	シアン化物イオン及び塩化シアン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	54.6 (mg/L)	300 mg/L以下	
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- (mg/L)	10 mg/L以下	基39	蒸発残留物	118 (mg/L)	500 mg/L以下	
基11	フッ素及びその化合物	- (mg/L)	0.8 mg/L以下	基40	陰イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.2 mg/L以下	
基12	ホウ素及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下	基41	ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下	
基13	四塩化炭素	- (mg/L)	0.002 mg/L以下	基42	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下	
基14	1,4-ジオキサン	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基43	非イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.02 mg/L以下	
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	(mg/L)	0.04 mg/L以下	基44	フェノール類	- (mg/L)	0.005 mg/L以下
					基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 (mg/L)	3 mg/L以下
基16	ジクロロメタン	- (mg/L)	0.02 mg/L以下	基46	pH値	7.01	5.8以上8.6以下	
基17	テトラクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基47	味	異常なし	異常でないこと	
基18	トリクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基48	臭気	異常なし	異常でないこと	
基19	ベンゼン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基49	色度	0 (度)	5度以下	
基20	塩素酸	- (mg/L)	0.6 mg/L以下	基50	濁度	0.1未満 (度)	2度以下	
基21	クロロ酢酸	- (mg/L)	0.02 mg/L以下					
基22	クロロホルム	- (mg/L)	0.06 mg/L以下					
基23	ジクロロ酢酸	- (mg/L)	0.04 mg/L以下					
基24	ジブromクロロメタン	- (mg/L)	0.1 mg/L以下					
基25	臭素酸	- (mg/L)	0.01 mg/L以下					
基26	総トリハロメタン	- (mg/L)	0.1 mg/L以下					
基27	トリクロロ酢酸	- (mg/L)	0.2 mg/L以下	判定		上記検査項目についてはすべて基準に適合		
基28	ブromジクロロメタン	- (mg/L)	0.03 mg/L以下					
基29	ブromホルム	- (mg/L)	0.09 mg/L以下					

備考) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。



JWWA-GLP045
水道GLP認定

浄水水質検査結果

採水年月日	平成24年12月3日	天候	曇
採水時刻	9:00	気温	5.5
採水場所	酒沼川浄水場 酒沼川浄水池	水温	8.2
検査区分	浄水毎月項目	遊離残留塩素	0.5 mg/L

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
基1	一般細菌	0(個/ml)	100 個/ml以下	基30	ホルムアルデヒド	- (mg/L)	0.08 mg/L以下
基2	大腸菌(定性)	不検出	検出されないこと	基31	亜鉛及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下
基3	カドミウム及びその化合物	- (mg/L)	0.003 mg/L以下	基32	アルミニウム及びその化合物	0.01 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	- (mg/L)	0.0005 mg/L以下	基33	鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下
基5	セレン及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基34	銅及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基35	ナトリウム及びその化合物	- (mg/L)	200 mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基36	マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下
基8	六価クロム化合物	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基37	塩化物イオン	12.4 (mg/L)	200 mg/L以下
基9	シアン化物イオン及び塩化シアン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	54.8 (mg/L)	300 mg/L以下
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- (mg/L)	10 mg/L以下	基39	蒸発残留物	117 (mg/L)	500 mg/L以下
基11	フッ素及びその化合物	- (mg/L)	0.8 mg/L以下	基40	陰イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.2 mg/L以下
基12	ホウ素及びその化合物	- (mg/L)	1 mg/L以下	基41	ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基13	四塩化炭素	- (mg/L)	0.002 mg/L以下	基42	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基14	1,4-ジオキサン	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基43	非イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.02 mg/L以下
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.04 mg/L以下	基44	フェノール類	- (mg/L)	0.005 mg/L以下
				基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満 (mg/L)	3 mg/L以下
基16	ジクロロメタン	- (mg/L)	0.02 mg/L以下	基46	pH値	6.92	5.8以上8.6以下
基17	テトラクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基47	味	異常なし	異常でないこと
基18	トリクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基48	臭気	異常なし	異常でないこと
基19	ベンゼン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基49	色度	0 (度)	5度以下
基20	塩素酸	- (mg/L)	0.6 mg/L以下	基50	濁度	0.1未満 (度)	2度以下
基21	クロロ酢酸	- (mg/L)	0.02 mg/L以下				
基22	クロロホルム	- (mg/L)	0.06 mg/L以下				
基23	ジクロロ酢酸	- (mg/L)	0.04 mg/L以下				
基24	ジブロモクロロメタン	- (mg/L)	0.1 mg/L以下				
基25	臭素酸	- (mg/L)	0.01 mg/L以下				
基26	総トリハロメタン	- (mg/L)	0.1 mg/L以下				
基27	トリクロロ酢酸	- (mg/L)	0.2 mg/L以下	判定		上記検査項目についてはすべて基準に適合	
基28	ブロモジクロロメタン	- (mg/L)	0.03 mg/L以下				
基29	ブロモホルム	- (mg/L)	0.09 mg/L以下				

備考) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。