

【各浄水場敷地内の空間線量率測定結果 平成29年4月分】

単位: μ Sv/h

浄水場名	計測日	天候	測定値	[参考] 前回(3月) 測定値
県南水道事務所	4月17日	晴	0.14	0.11
利根川浄水場	4月20日	曇り	0.11	0.12
阿見浄水場	4月19日	晴	0.08	0.08
鹿行水道事務所	4月20日	晴	0.06	0.07
鱒川浄水場	4月20日	晴	0.06	0.07
県西水道事務所	4月10日	晴	0.07	0.07
新治浄水場	4月14日	晴	0.10	0.09
水海道浄水場	4月25日	晴	0.07	0.08
県中央水道事務所	4月20日	晴	0.08	0.08
湍沼川浄水場	4月13日	晴	0.11	0.11
那珂川浄水場	4月13日	晴	0.07	0.07

※1 測定機器:シンチレーションサーベイメーター(日立アロカメディカル社製)

※2 測定方法:浄水場敷地境界において地上1m高さの同一点にて5回測定
の平均値を算出