

【各浄水場敷地内の空間線量率測定結果 平成27年10月分】

単位: μ Sv/h

浄水場名	計測日	天候	測定値	[参考] 前回(9月) 測定値
県南水道事務所	10月16日	曇り	0.15	0.13
利根川浄水場	10月14日	晴	0.10	0.11
阿見浄水場	10月13日	晴	0.09	0.08
鹿行水道事務所	10月23日	晴	0.05	0.05
鱒川浄水場	10月23日	晴	0.05	0.06
県西水道事務所	10月13日	晴	0.06	0.06
新治浄水場	10月13日	晴	0.08	0.09
水海道浄水場	10月27日	晴	0.06	0.06
県中央水道事務所	10月19日	晴	0.10	0.10
湊沼川浄水場	10月21日	晴	0.10	0.10
那珂川浄水場	10月19日	晴	0.08	0.10

※1 測定機器:シンチレーションサーベイメーター(日立アロカメディカル社製)

※2 測定方法:浄水場敷地境界において地上1m高さの同一点にて5回測定
の平均値を算出