

【各浄水場敷地内の空間線量率測定結果 平成26年6月分】

単位: $\mu\text{Sv/h}$

浄水場名	計測日	天候	測定値	[参考] 前回(5月) 測定値
県南水道事務所	6月24日	曇り	0.17	0.14
利根川浄水場	6月27日	晴	0.14	0.11
阿見浄水場	6月26日	曇り	0.09	0.10
鹿行水道事務所	6月18日	曇り	0.09	0.09
鱒川浄水場	6月20日	晴	0.06	0.05
県西水道事務所	6月17日	晴	0.08	0.08
新治浄水場	6月26日	曇り	0.09	0.10
水海道浄水場	6月24日	曇り	0.08	0.09
県中央水道事務所	6月17日	晴	0.08	0.09
湍沼川浄水場	6月20日	曇り	0.07	0.06
那珂川浄水場	6月17日	晴	0.07	0.07

※1 測定機器:シンチレーションサーベイメーター(日立アロカメディカル社製)

※2 測定方法:浄水場敷地境界において地上1m高さの同一点にて5回測定
の平均値を算出