

【各浄水場敷地内の空間線量率測定結果 平成25年10月分】

単位: $\mu\text{Sv/h}$

浄水場名	計測日	天候	測定値	[参考] 前回(9月) 測定値
県南水道事務所	10月15日	曇り	0.18	0.17
利根川浄水場	10月28日	晴	0.15	0.15
阿見浄水場	10月16日	晴	0.11	0.10
鹿行水道事務所	10月30日	晴	0.10	0.10
鱒川浄水場	10月29日	雨	0.06	0.06
県西水道事務所	10月23日	曇り	0.07	0.08
新治浄水場	10月21日	晴	0.11	0.10
水海道浄水場	10月22日	曇り	0.09	0.10
県中央水道事務所	10月16日	晴	0.08	0.09
湊沼川浄水場	10月17日	晴	0.10	0.10
那珂川浄水場	10月16日	晴	0.08	0.09

- 1 測定機器: シンチレーションサーベイメーター (日立アロカメディカル社製)
- 2 測定方法: 浄水場敷地境界において地上1m高さの同一点にて5回測定
の平均値を算出