

【各浄水場の水道水の測定結果 令和6年4月】

単位: Bq/Kg

| 浄水場名     | 採水日   | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム |        | 水源      |
|----------|-------|--------|---------|--------|---------|
|          |       | I-131  | Cs-134  | Cs-137 |         |
| 県南水道事務所  | 4月2日  | 不検出※1  | 不検出     | 不検出    | 霞ヶ浦     |
| 利根川浄水場   | 4月3日  | 不検出    | 不検出     | 不検出    | 利根川     |
| 阿見浄水場    | 4月2日  | 不検出    | 不検出     | 不検出    | 霞ヶ浦     |
| 鹿行水道事務所  | 4月8日  | 不検出    | 不検出     | 不検出    | 北浦      |
| 鰯川浄水場    | 4月8日  | 不検出    | 不検出     | 不検出    | 鰯川      |
| 県西水道事務所  | 4月15日 | 不検出    | 不検出     | 不検出    | 霞ヶ浦     |
| 新治浄水場    | 4月15日 | 不検出    | 不検出     | 不検出    | 霞ヶ浦     |
| 水海道浄水場   | 4月15日 | 不検出    | 不検出     | 不検出    | 利根川・鬼怒川 |
| 県中央水道事務所 | 4月9日  | 不検出    | 不検出     | 不検出    | 那珂川     |
| 湊沼川浄水場   | 4月9日  | 不検出    | 不検出     | 不検出    | 湊沼川     |

測定機器: ゲルマニウム半導体検出器

検査機関: 茨城県企業局水質管理センター

※1 不検出とは、検出下限値を下回ったことをいいます。

検出下限値は、放射性ヨウ素、放射性セシウムとも概ね1Bq/kgです。

なお、厚生労働省からの通知により、管理目標値は10Bq/kgです。